A0

Generatori

Codice Elemento	Descrizione	Zona	Dimensioni			Quantità totale
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	
ITA-DCXX-GEN-XX	Generatore containerizzato	Area Generatori/POD	12000.0 mm	4000.0 mm	4780.0 mm	126

Trasformatori

Codice Elemento	Descrizione	Zona	Dimensioni			Quantità totale
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	
ITA-DCXX-TXF-XX	Trasformatore a secco	Pods/FOH	1270.0 mm	2460.0 mm	2610.0 mm	123

Pods

Codice Elemento	Descrizione	Zona	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità totale
ITA-DCXX-XXX-XX	BT Pod	Area Generatori/POD	18500.0 mm	3800.0 mm	4250.0 mm	123

Quadri Elettrici

Codice Elemento	Descrizione	Zona	Dimensioni			Quantità Totale
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	
ITA-DCXX-DHD-XXX-XX	Quadro Elettrico montato a parete (SP&N)	Galleria PDU	2500.0 mm	650.0 mm	2250.0 mm	416

Interruttori Statici di Trasferimento (DH)

Codice Elemento	Descrizione	Zona	Dimensioni			Quantità totale
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	
ITA-DCXX-STS-XXXXXX-XX	Interruttore Statico di Trasferimento Installato a Pavimento	Galleria PDU	1400.0 mm	950.0 mm	1930.0 mm	480

Interruttori Statici di Trasferimento (BOH)

Codice Elemento	Descrizione	Zona	Dimensioni			Quantità totale
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	
ITA-DCXX-STS-XX	Interruttore Statico di Trasferimento Installato a Pavimento	Locali Quadri Elettrici	650.0 mm	850.0 mm	1780.0 mm	4

Interruttori Statici di Trasferimento (FOH)

Codice Elemento	Descrizione	Zona	Dimensioni			Quantità totale
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	
ITA-DCXX-STS-XX	Interruttore Statico di Trasferimento Installato a Pavimento	Locali Quadri Elettrici	650.0 mm	850.0 mm	1780.0 mm	4

Quadri Elettrici di Bassa Tensione

Codice Elemento	Description	Descrizione	Dati Generali		Dimensioni			Quantità totale
			Room	Zona	Lunghezza	Larghezza	Altezza	
ITA-DCZZ-SWB-01	Low Voltage Switchboard Floor Mounted	Quadro Elettrico di Bassa Tensione Installato a Pavimento	BOH Elec Switch Room	Locali Quadri Elettrici (BOH)	7000.0 mm	850.0 mm	2400.0 mm	2
ITA-DCZZ-SWB-01	Low Voltage Switchboard Floor Mounted	Quadro Elettrico di Bassa Tensione Installato a Pavimento	FOH Elec Switch Room	Locali Quadri Elettrici (FOH)	8600.0 mm	850.0 mm	2400.0 mm	2
ITA-DCZZ-SWB-02	Low Voltage Switchboard Floor Mounted	Quadro Elettrico di Bassa Tensione Installato a Pavimento	BOH Elec Switch Room	Locali Quadri Elettrici (BOH)	3600.0 mm	850.0 mm	2400.0 mm	2
ITA-DCZZ-SWB-02	Low Voltage Switchboard Floor Mounted	Quadro Elettrico di Bassa Tensione Installato a Pavimento	FOH Elec Switch Room	Locali Quadri Elettrici (FOH)	3600.0 mm	850.0 mm	2400.0 mm	2

Quadri Elettrici di Bassa Tensione (COD)

Codice Elemento	Descrizione	Zona	Dimensioni			Quantità totale
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	
ITA-DCXX-COD-XXX-XX	Quadro Elettrico di Bassa Tensione Installato a Pavimento	Galleria PDU	3200.0 mm	850.0 mm	2250.0 mm	120

Quadri di Distribuzione (MOD)

Codice Elemento	Descrizione	Zona	Dimensioni			Quantità totale
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	
ITA-DCXX-MOD-XXX-XX	Quadro di Distribuzione Installato a Parete	Galleria PDU	500.0 mm	250.0 mm	1050.0 mm	76

Quadri di Distribuzione (CMOD)

Codice Elemento	Descrizione	Zona	Dimensioni			Quantità totale
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	
ITA-DCXX-MOD-XXX-XX	Quadro di Distribuzione Installato a Parete	Galleria PDU	500.0 mm	250.0 mm	1050.0 mm	76

Quadri di Distribuzione (PND)

Codice Elemento	Descrizione	Zona	Dimensioni			Quantità totale
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	
ITA-DCXX-PND-XXX-XX	Quadro di Distribuzione Installato a Parete	Galleria PDU	500.0 mm	250.0 mm	1050.0 mm	24

Quadri di Distribuzione (PNL)

Codice Elemento	Descrizione	Zona	Dimensioni			Quantità totale
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	
ITA-DCXX-PNL-XXX-XX	Quadro di Distribuzione Installato a Parete (TP&N)	Galleria PDU/Locale Quadri Elettrici	500.0 mm	200.0 mm	800.0 mm	24

NOMENCLATURA APPARECCHI ELETTRICI

GRUPPO 1	GRUPPO 2	GRUPPO 3	GRUPPO 4	GRUPPO 5
AREA	EDIFICIO	APPARECCHIO	SISTEMA	PROGRESSIVO
ITA	DCXX	XXXX	XX	XX

NOTE GENERALI:

1. Questo elaborato è stato prodotto ai soli fini della fase progettuale a cui si riferisce e non può essere utilizzato per il cantiere e per nessuna attività relativa alla costruzione.
2. Questo elaborato è relativo solamente alla disciplina progettuale a cui si riferisce e deve essere letto congiuntamente agli elaborati delle altre discipline, agli elaborati specifici e a tutta la documentazione progettuale.
3. Tutte le informazioni relative all' area di progetto e alle porzioni di edifici ed elementi costruttivi esistenti sono da confermare con accurati rilievi geometrici e topografici.
4. Per l' origine e l' affidabilità dei limiti di intervento e dei limiti catastali si rimanda agli elaborati dedicati.
5. Per le informazioni sulle aree esterne all' area di intervento si rimanda ai documenti comunali ufficiali e agli eventuali specifici rilievi.
6. Le misure riportate sul disegno sono in centimetri se non diversamente indicato. Tutte le aperture sono quotate al netto.
7. Per tutte le misure fare riferimento esclusivamente alle quote dimensionali rappresentate sul disegno. Non è consentito prendere misure direttamente dal disegno se non espressamente indicate.
8. In caso di discrepanza tra i disegni, si prega di far riferimento agli elaborati ad una scala maggiore di dettaglio. Eventuali discrepanze devono essere segnalate al progettista per iscritto.
9. Per la strategia antincendio e le relative prescrizioni si rimanda al progetto di prevenzione incendi.
10. Tutte le altezze degli ambienti indicate in pianta si riferiscono alle altezze medie ponderali dell' ambiente. Fare riferimento alle sezioni specifiche e agli elaborati di dettaglio per maggiori informazioni.

Key Plan

Rev.	Data	Descrizione
P01	19/12/2025	Preliminary Opinion Draft Issue
P02	30/01/2026	Richiesta di Parere Preventivo

Comune di Vimercate

Progettazione urbanistica, Progettazione architettonica, Progettazione ingegneristica

ARUP
Arup Italia S.r.l.
Corso Italia 1 - 20122 Milano, Italia
t. +39 02 8597 9301
e. milan@arup.com
www.arup.com

Consulenti specialistici

Prevenzione incendi
Studio Mistretta & Co
Ing. Silvestro Mistretta
Via Ginevra 25 - 20145 - Milano
t. +39 02 8450 0141
e. info@studiomistretta.org

Consulente acustico
ambiente...
Ambiente S.p.a.
Via Fratelli 31 - 54033 - Carrara (MS)
t. +39 0585 846846
e. noise@ambientesac.it

Committente

Kryalos SGR S.p.A.
Fondo Vimercate

Via Cordusio N° 1
Milano (MI)

GIOVANNI SCIBILIA
02.04.2026
14:54:23
GMT+02:00

Progetto

PERMESSO DI COSTRUIRE
art.10(L), D.P.R. 6 Giugno 2001, n°380

Progetto di Vimercate
in Via John Fitzgerald Kennedy 34, 20871
Zona Ex Ibm MB, Italy

Fase progettuale:

PERMESSO DI COSTRUIRE

Titolo Elaborato

Abaco apparecchiature elettriche

Scala N/A	
Disciplina Elettrico	By / Chkd / Appd EL/AC/GM
Arup Job No 313396-00	Rev P02

Tav. No.

ITA1-DCZZ-ARP-PDC-XXX-XX-SH-E-0001

Do not scale

© Arup